


Trennschaltverstärker 4-kanalig IMX18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC/CC







Die Trennschaltverstärker IMX18-DI03-... sind mit eigensicheren Eingangskreisen ausgestattet und übertragen binäre Signale aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich. An die Geräte können Sensoren nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder potenzialfreie Kontaktgeber angeschlossen werden. Die Geräte sind auch für den Betrieb in Zone 2 geeignet.

Der Trennschaltverstärker IMX18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC/CC ist 4-kanalig ausgeführt. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der NE21. Die Signale der angeschlossenen Sensoren und mechanischen Kontakte werden galvanisch getrennt übertragen. Die Ausgangskreise sind jeweils mit einem potenzialfreien und kurzschlussfesten Transistorausgang (NO/NC konfigurierbar) ausgestattet. In Abhängigkeit vom jeweiligen Eingangspegel werden die Eingangssignale als Low- oder High-Pegel interpretiert und als entsprechendes Ausgangssignal ausgegeben. Zusätzlich ist ein separater Relaisausgang (NO) für Sammelstörmeldungen vorhanden.

Die Geräte werden über frontseitige DIP- und Drehcodier-Schalter konfiguriert. Folgende Betriebsarten sind möglich:

- 4-kanalig: Jedem Eingang (E1, E2, E3, E4) ist ein Ausgang (A1, A2, A3, A4) zugeordnet
- 4-fach-Splitter: Eingang E1 ist Ausgang A1, A2, A3 und A4 zugeordnet
- 2 x 2-fach-Splitter: Eingang E1 ist Ausgang A1 und A2 zugeordnet; Eingang E3 ist Ausgang A3 und A4 zugeordnet
- 1-kanalig + 3-fach-Splitter: Eingang E1 ist Ausgang A1 zugeordnet; Eingang E2 ist Ausgang A2, A3 und A4 zugeordnet

Darüber hinaus lässt sich für jeden Kanal jeweils die Eingangskreisüberwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein/aus) und die Wirkungsrichtung der Ausgangskreise (NO/NC) einstellen. Bei Einsatz von mechanischen Kontakten muss entweder die Leitungsüberwachung abgeschaltet werden oder der Kontakt mit Widerständen (siehe Schaltbild) beschaltet sein.

Die Geräte besitzen eine grüne Power-LED (Pwr). Pro Kanal sind eine gelbe Status-LED für den Ausgang und eine rote Status-LED für den Eingang vorhanden. Ein Fehler im Eingangskreis führt gemäß NE44 zu einem Blinken der roten LED.

Im Fehlerfall (Drahtbruch oder Kurzschluss) schalten die zugeordneten Ausgängen auf den LOW-Pegel und der Relaisausgang für Sammelstörmeldungen wird angezogen.


Das Gerät kann in sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL2 (High- und Low-Demand nach IEC 61508) eingesetzt werden (Hardwarefehlertoleranz HFT = 0).

Das Gerät ist mit abziehbaren Federzugklemmen ausgestattet.

- 4-kanaliq
- Vier Transistorausgänge (potentialfrei)
- Separater Relaisausgang für Sammelstörmeldungen (NO)
- Konfiguration über Dreh- und DIP-Schalter
- Vierkanaliger Betrieb oder Signalvervielfachung (umschaltbar)
- Wirkungsrichtung einstellbar (NO/NC)
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein-/ausschaltbar)
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Federzugklemmen
- ATEX, IECEx
- Einsatz in Zone 2
- slL 2



| Тур | IMX18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC/CC |
|-------------------------------------|---|
| Ident-No. | 100030008 |
| Nennspannung | 24 VDC (SELV/PELV) |
| Betriebsspannung U _B | 1030 VDC |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1.3 W |
| Verlustleistung, typisch | ≤ 1.04 W |
| NAMUR Eingang | |
| NAMUR | EN 60947-5-6 |
| Eingangskreisüberwachung | an/abschaltbar |
| Leerlaufspannung | 8.2 VDC |
| Kurzschlussstrom | 8.2 mA |
| Eingangswiderstand | 1 kΩ |
| Leitungswiderstand | ≤ 50 Ω |
| Einschaltschwelle | 1.75 mA |
| Ausschaltschwelle | 1.55 mA |
| Drahtbruchschwelle | ≤ 0.06 mA |
| Kurzschlussschwelle | ≥ 6.4 mA |
| Ausgangskreise | |
| Ausgangskreise (digital) | 1 x Relais (Schließer) |
| Schaltspannung Relais | ≤ 30 VDC / ≤ 250 VAC |
| Schaltstrom je Ausgang | ≤ 2 A |
| Schaltleistung je Ausgang | ≤ 500 VA/60 W |
| Schaltfrequenz | ≤ 15 Hz |
| Lastart | Ohmsche Last |
| Halbleiterausgangskreise | |
| Ausgangskreise (digital) | 4 x Transistor (potenzialfrei, kurzschlussfest) |
| Schaltspannung | ≤ 30 VDC |
| Schaltstrom je Ausgang | ≤ 0.1 A |
| Schaltfrequenz | ≤ 10000 Hz |
| Spannungsabfall | ≤ 2.5 V |
| Galvanische Trennung | |
| Prüfspannung | 2.5 kV RMS |
| Ausgang zur Versorgung | 100 V Effektivwert gemäß EN 50178 und EN |
| , taggang _a. | 61010-1 |
| Ausgang zu Ausgang | 100 V Effektivwert gemäß EN 50178 und EN |
| | 61010-1 |
| Eingang zur Versorgung | 375 V Scheitelwert gemäß EN 60079-11 |
| Eingang zu Ausgang | 375 V Scheitelwert gemäß EN 60079-11 |
| | |
| Wichtiger Hinweis | Für Ex-Applikationen sind die in den entsprechen- |
| | den Ex-Zertifikaten (ATEX, IECEX, UL etc.) nieder- |
| | gelegten Werte maßgeblich. |
| Ex-Zulassung gem. KonfBescheinigung | TÜV 14 ATEX 147004 X |
| Anwendungsbereich | II (1) G, II (1) D |
| Zündschutzart | [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC |
| Anwendungsbereich | II 3 (1) G |
| Zündschutzart | Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Wichtiger Hinweis | Wird das Gerät in Applikationen eingesetzt, um |
| | funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 zu errei- |
| | chen, muss das Sicherheitshandbuch herangezoger |
| | werden. Angaben im Datenblatt sind für die funktio- |
| | nale Sicherheit nicht gültig. |
| Einsatz in Sicherheitskreisen bis | SIL 2 gemäß IEC 61508 |
| Emisare in Oldrenierski elsett bis | OIL 2 gerriais ILO 0 1000 |





| Anzeigen/Bedienelemente | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Betriebsbereitschaft | grün | | |
| Schaltzustand | gelb | | |
| Fehlermeldung | rot | | |
| Machanische Dates | | | |
| Mechanische Daten | IDOO | | |
| Schutzart | IP20 | | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |
| Umgebungstemperatur | -25+70 °C | | |
| Lagertemperatur | -40+80 °C 120 x 17.5 x 128 mm | | |
| Abmessungen | | | |
| Gewicht | 207 g | NC2E) | |
| Montagehinweis Gehäusewerkstoff | Montage auf Hutschiene (| | |
| | Kunststoff, Polycarbonat/A | | |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklem | men, 3-polig | |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² | | |
| Umweltbedingungen | Einsatzhöhe | bis 2000m über N.N. | |
| | Verschmutzungsgrad | II | |
| | Überspannungskategorie | II (EN 61010-1) | |
| | verwendete Normen | | |
| | Spannungsfestigkeit und | | |
| | Isolation | | |
| | | EN 50178 | |
| | | EN 61010-1 | |
| | | EN 50155 | |
| | | GL VI-7-2 | |
| | Schock | | |
| | | EN 61373 Klasse B | |
| | | EN 50155 | |
| | | GL VI-7-2 | |
| | | EN 60068-2-6 | |
| | Temperatur | EN 60068-2-27 | |
| | | EN 60068-2-1 Ad | |
| | | EN 50155 | |
| | | GL VI-7-2 | |
| | | EN 60068-2-2 Bd | |
| | | EN 60068-2-1 | |
| | Luftfeuchtigkeit | | |
| | | EN 60068-2-38 | |
| | EMV | | |
| | | EN 50155 | |
| | | GL VI-7-2 | |
| | | NE21 | |
| | | EN 61326-1 | |
| | | EN 61326-3-1 | |
| | | EN 61000-4-2 | |
| | | EN 61000-4-3 | |
| | | EN 61000-4-4 | |
| | | EN 61000-4-5 | |
| | | EN 61000-4-6 | |
| | | EN 61000-4-11 | |
| | | EN 61000-4-29 | |
| | | EN 55011 | |
| | | EN 55016 | |
| | | EN 50121-3-2 | |
| | | EN 61000-6-2 | |
| | | 1 | |



Zubehör

| Тур | Ident-Nr. | | Maßbild |
|---------------------------|-----------|--|---------|
| IM-CC-3X2BU/2BK | 6900475 | Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen. | 23,5 |
| IM-CC-3X2BK/2BK | 7541218 | Federzugklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 3-polige schwarze Klemmen. | 23.5 |
| WM1 WIDERSTANDS- MODUL | 0912101 | Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. | 150 |